

## **Dokumentasjon for Brannklassifisert dør/overlys/sidefelt, EI<sub>2</sub>-30**

Denne døren/sidefelt/overlys er CE-merket etter NS-EN 16034:2014 og holder klassifiseringen EI<sub>2</sub>-30. Det henvises forøvrig til Ytelseserklæring «2019-1» og «2019-2».

**Forutsetningen for at denne døren/sidefelt/overlys fungerer som branndør er at monteringsveiledninger følges nøye.**

Følgende monteringsanvisninger er medsendt på dør og sidefelt/overlys.

- «Monteringsveiledning, 01.04.25 V 3.0»
- «Monteringsveiledning for sidefelt/overlys, V4.0, 08.04.2025»
- Dette skjema: «Dokumentasjon for Brannklassifisert dør/overlys/sidefelt, V4.0, 10.04.2025»

### **For montering av branndører:**

Dørkarm skrues fast til vegg med min 70mm skruer med c/c maks 50 cm. Benytt forboret hull i karm hvis dette er klargjort.

Mellom karm og vegg skal det «dyttes» med steinull (ikke glassull, eks Glava). Det kan alternativ brukes godkjent brannskum, men da må avstand mellom vegg og karm ikke overstige 21mm.

Det kan fuges med vanlig fugemasse utenpå steinull/skum hvis ønskelig for å forbedre de lyd dempende egenskapene til døra.

**Byggets ansvarshavende skal sikre at monteringsveiledningen blir fulgt og er ansvarlig for at monteringsveiledninger og dette skjema blir oppbevart som produktdokumentasjon.**

Det må ikke foretas fresing, skjæring eller annen bearbeiding på dørblad og/eller karm av andre enn produsenten.

| Ordrenummer | CE-lisens nummer | Dato | Signatur<br>AS Jømna Brug |
|-------------|------------------|------|---------------------------|
|             |                  |      |                           |

Underskrift fra montør på byggeplass på at dør/overlys/sidefelt er montert i henhold til monteringsveiledning:

\_\_\_\_\_  
Ansvarlig montør

\_\_\_\_\_  
Dato